

**BUREAU VERITAS**  
Certification



# *Certificado de Aprovação*

*Conferido ao solicitante*

***FNCE - FÁBRICA NACIONAL DE CONDUTORES  
ELÉTRICOS LTDA.***

*CNPJ: 05.258.113/0001-05*

*RUA GASTÃO SANTANA MEDINA GONÇALVES, 15 - 06816-060 - EMBU/SP*

***FABRICANTE: FNCE - FÁBRICA NACIONAL DE CONDUTORES  
ELÉTRICOS LTDA.***

*CNPJ: 05.258.113/0001-05*

*RUA GASTÃO SANTANA MEDINA GONÇALVES, 15 - 06816-060 - EMBU/SP*

*BRASIL*

*O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da norma de referência detalhada abaixo:*

***NORMAS DE REFERÊNCIA***

***NBR 7289:2000***

***ESCOPO DE FORNECIMENTO***

***CABO DE CONTROLE METANAX – FNCE***

***Cabo de Controle – 500V ou 1kV – blindado ou não,***

***Cobre/PVC-A ou PE/ST1 ou ST3 – classe 2***

***Com especiais características quanto a não propagação e auto-extinção do fogo  
(somente para a construção Cobre/PVC-A/ST1)***

***Seções: 2~61x0,5mm<sup>2</sup> a 2~61x1mm<sup>2</sup> - 500V;***

***2~61x1,5mm<sup>2</sup>; 2~61x2,5mm<sup>2</sup>; 2~30x4mm<sup>2</sup>; 2~25x6mm<sup>2</sup> e 2~19x10mm<sup>2</sup> - 1kV.***

*Data da Aprovação Original: **13 DE FEVEREIRO DE 2007***

*Este Certificado está sujeito a avaliação satisfatória e contínua do Fornecedor, conforme determinado no Contrato de Certificação de Produto nº 02789/2006-SPL e é **válido até: 13 DE FEVEREIRO DE 2010***

Certificado nº: **210054**

*Data da emissão: **14 DE FEVEREIRO DE 2007***

Bureau Veritas Certification  
Praça PIO X, 17 - 8º andar  
Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
20040-020

[www.certification.bureauveritas.com.br](http://www.certification.bureauveritas.com.br)

